IMQ primacontrol

IMQ primacontrol s.r.l.
I – 31020 Zoppè
San Vendemiano (TV)
Via dell'Industria, 55
Tel. 0438 778358 - 470255
Fax 0438 778360
E-mail: info@imqprimacontrol.it
www.imqprimacontrol.it

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
di IMQ S.p.A.

# Radiant Efficiency Test Result

According to the European Standard EN 416-2
(Gas fired overhead radiant tube heater – rational use of energy)

Manufacturer **Officine Termotecniche Fraccaro srl**

Appliance **PANRAD**

| Model | Test report number | Radiant efficiency |
|---|---|---|
| **FRA2** | **23-IMQ-01 S3** | **62.8 %** |
| **FRA3** | **24.1-IMQ-01 S2** | **67.1 %** |
| **FRA4** | **25.1-IMQ-01 S2** | **64.5 %** |
| **FRA4.1** | **25.2-IMQ-01 S2** | **66.6 %** |
| **FRA5** | **25.4-IMQ-01 S6** | **67.9 %** |
| **FRB3** | **24.2-IMQ-01 S2** | **63.6 %** |
| **FRB4** | **25.5-IMQ-01 S2** | **73.0 %** |
| **FRB4.1** | **25.3-IMQ-01 S2** | **68.0 %** |
| **FRB5** | **25.4-IMQ-01 S7** | **70.3 %** |
| **FRC4** | **25.6-IMQ-01 S2** | **70.7 %** |
| **FRC5** | **25.4-IMQ-01 S5** | **72.8 %** |

Date 2010/02/03

Print Name G. Granzotto

Signature